

Prilikom korišćenja višepoložajnog ventila isključiti pumpu iz struje inače može doći do pucanja ventila i povrede rukovaoca.

1. Isključiti pumpu iz struje.
2. Ručicu ventila iz položaja „Filtration“ prebaciti u položaj „Backwash“.
3. Uključiti pumpu u struju onoliko dugo koliko je potrebno da se pesak u filteru profiltrira. ( 1min-3-4min) u zavisnosti od kapaciteta filtera.
4. Isključiti pumpu iz struje.
5. Ručicu ventila iz položaja „backwash“ prebaciti u položaj „Rinse“.
6. Uključiti pumpu u struju na max 1-2min.
7. Isključiti pumpu iz struje i ručicu ventila iz položaja „Rinse“ prebaciti u početni položaj „Filtration“.
8. Uključiti pumpu u struju i nastaviti normalnu filtraciju.

Indikacija zaprljanosti peska je manometar koji je različit u zavisnosti od proizvođača i tipa filtera.

Voda u bazenu mora biti hemijski i bakteriološki ispravna.

PH 7.2-7.6 idealna vrednost 7.4

Hlor 0.5-1ml/l idealna vrednost 1ml/l

Algicid i koagulant se ubacuju po potrebi i priloženom uputstvu.