

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br: 1200-1938/23

Datum:03.07.2023.

Predmet ispitivanja: THERMOFLUID R
Naručilac usluge: PTP ČAR DOO, Dragoslava Srejskića 91, 34000 Kragujevac
Oznaka uzorka: THERMOFLUID R
Opis uzorka/Stanje uzorka: Plastična ambalaža, 1lit
Datum prijema uzorka: 27.06.2023.
Datum početka ispitivanja: 28.06.2023.
Datum završetka ispitivanja: 29.06.2023.
Obim ispitivanja: Definisan zahtevom od dana 26.06.2023

Podaci o uzorkovanju: Uzorak poslat od strane naručioca usluge u količini 1 lit

Prilozi: /

Napomena: /

Dostaviti:

1. Naručiocu
2. Operativni sektora
3. Arhivi

DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD
Dušanka Vukmirović, dipl.ing
Direktor Centralne laboratorije

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br: 1200-1938/23

Datum:03.07.2023.

Rezultat ispitivanja:

Analiza:	Jedinica	Metod ispitivanja:	Rezultat:
Određivanje izgleda (vizuelno)	-	TM-1200/19	Bistra, žuta tečnost
Određivanje gustine (aerometar) na 20°C	-	ASTM D1122-20	1,115
Određivanje temperature mržnjenja (kristalizacija) -razblaženi ispitivani uzorak:dejonizovana voda 1:4(po zapremini) 1:2,5(po zapremini) 1:2(po zapremini) 2:3(po zapremini)	°C	SRPS H.Z8.053:2018	-11 -16 -20 -26
Određivanje rezervne alkalnosti (volumetrija sa potenciometrijskom indikacijom završne tačke titracije)	ml	SRPS H.Z8.059:2018	10,7
Određivanje pH vrednosti -razblaženi ispitivani uzorak:dejonizovana 1:1(po zapremini)	pH	SRPS H.Z8.052:2018	8,50
Indeks refrakcije na 20 °C	-	ASTM D1218-21	1,4280

Komentar rezultata ispitivanja: /

Napomena: /

Ispitivanje izvršio:
Zdravković Aleksandra, analitičar

Izveštaj odobrio:
Danijela Jović, dipl.hem.
Šef laboratorije